

CERTIFICATO DI PROVA N°: 2332 Pagina 1/1

VERBALE DI ACCETTAZIONE N°: 89 del 28.10.2008

DATA DI EMISSIONE: 05.11.2008

Inizio analisi: 29.10.2008 Fine analisi: 30.10.2008

COMMITTENTE: _____

RIFERIMENTO: _____

SONDAGGIO: _____ CAMPIONE: P2 PROFONDITA': m _____

PROVA DI COSTIPAMENTO AASHTO MODIFICATA

Modalità di prova: Norma CNR-B.U. 69/78

Tenore in acqua ottimo (%): 9,7

Peso di volume secco massimo (kN/m³): 19,7

Materiale con $\phi > 20,00$ mm (%): 12

Volume della fustella (cm³): 2124

Provino n°	Umidità %	Peso di volume umido kN/m³	Peso di volume secco kN/m³
1	5,2	19,06	18,11
2	6,7	20,16	18,90
3	10,0	21,62	19,65
4	12,3	21,45	19,10
5	13,5	21,01	18,51
----	----	----	----
----	----	----	----
----	----	----	----

